

新沂市 2023 年中央水库移民后期扶持基金项目施工 招标文件答疑通知

编号：01

各投标单位：

现对《新沂市 2023 年中央水库移民后期扶持基金项目施工招标文件》（合同编号：XY-2023-YMHF）作如下澄清：

1、问：工程量清单中“ I 阿湖村东干渠治理工程”中第 3.7 项“青砖景观墙勾缝”的工程数量与图纸不符，请问以哪个为准？

答：工程量清单中“青砖景观墙勾缝”的工程数量修改为 258，计量单位不变。

2、问：工程量清单中“ I 阿湖村东干渠治理工程”中第 5.1 项“广场”的工程数量及备注描述是否准确？

答：删除工程量清单中“广场”的计量单位、工程数量及备注描述。

3、问：工程量清单中“ I 阿湖村东干渠治理工程”中第 4.1.14 项、第 4.2.14 项、第 4.3.14 项、第 4.4.10 项、第 4.5.10 项、第 4.6.8 项“钢筋制作及安装”的工程数量与图纸不符，请问以哪个为准？

答：工程量清单中第 4.1.14 项、第 4.2.14 项、第 4.3.14 项、第 4.4.10 项、第 4.5.10 项、第 4.6.8 项“钢筋制作及安装”的工程数量修改如下：

序号	项目名称	计量单位	工程数量
4.1.14	钢筋制作及安装	t	3.0
4.2.14	钢筋制作及安装	t	3.0
4.3.14	钢筋制作及安装	t	3.0
4.4.10	钢筋制作及安装	t	5.0
4.5.10	钢筋制作及安装	t	1.6
4.6.8	钢筋制作及安装	t	2.5

4、问：工程量清单中“ II 丁集村美丽移民乡村建设工程”中第 8.3 项至第 8.7 项的工程数量与图纸不符，请问以哪个为准？

答：工程量清单中第 8.3 项至第 8.7 项的工程数量修改如下：

序号	项目名称	计量单位	工程数量
8.3	C25 砼挡墙底板	m ³	6.70
8.4	C25 砼挡墙侧墙	m ³	9.50

8.5	C25 砼管涵基础	m ³	1.90
8.6	Φ80cm 砼 II 级管购置安装	m	6.00
8.7	仿木栏杆	m	12.00

5、问：阿湖村村民活动中心工程“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中“分部分项合计”中第 21 项“垂直运输”的计量单位是否确定按天计算？

答：计量单位修改为“项”，工程数量修改为“1”。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至 ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2023 年 3 月 16 日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《新沂市 2023 年中央水库移民后期扶持基金项目施工招标文件答疑通知 01 号》（共 1 页）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____ 盖公章 _____

年 月 日