

新沂市马陵山泵站更新改造工程球墨铸铁管采购

招标文件澄清通知

编号：01

各投标单位：

现对《新沂市马陵山泵站更新改造工程球墨铸铁管采购招标文件》（合同编号：XYMLSBZ-2023-QG）作如下澄清：

1、问：货物到指定交货地点验收合格后，买方在收到监理人签发的支付证书后 45 日内支付至实际供货数量价款的 70%，安装试压合格后付至实际供货数量价款的 90%。验收款：供货完成进行审计后支付至审计价款的 97%，卖方应开具至与审定价等额的正式发票。结清款：审计余款在工程质保期满后 45 日内支付。该项目没有具体的完工日期，请给予明确。

答：预计完工日期为 2024 年 10 月。

2、问：招标文件 1.3 接口 接口设计需按照 GB13295-2019 中 7.2，7.3 及 7.4 条规定进行型式试验，且试验结果满足标准中 5.2 条柔性接口的密封性要求。采购清单中有大口径的管道，但大口径管道没有按照 GB/T13295-2019 进行型式试验，没有 DN1100~N2000 管道接口的型式试验报告。有按照国际标准获得的型式试验报告。是否可行？

答：不低于 GB/T13295-2019 标准要求。

3、问：要求承包人所供产品必须有明显的永久性标志，每一直管至少有以下标志：（1）制造厂标记（2）型号标记、身份标记（3）制造标准（4）管的公称尺寸（5）工作压力、压力等级、覆土深度。根据 GB/T13295-2019 的标识要求，管道上的标志不包括工作压力、覆土深度，这些信息可以写在质量证明书里，是否可行？

答：不可以，按照招标文件要求执行。

4、问：招标文件中技术性能指标第 1.1 条“球墨铸铁管、管件及接口不应对输送的水质产生有害影响。球墨铸铁管、管件和附件等由各种材料组成。球墨铸铁管及管件制造应符合 GB/T26081-2022 的相关要求”。该项目招标清单为 K9 球墨铸铁管，制造标准为国标 GB/T13295-2019。污水管制造标准为 GB/T26081-2022。请予以明确。

答：球墨铸铁管执行规范 GB/T13295-2019。

5、问：球墨铸铁管无接口形式，R 为何值？

答：球墨铸铁管采用承插式接口，R 为管道半径，采用 K12 管件，管道覆土深度约为 2~3.5m。



请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至 ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2023年5月8日



回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的新沂市马陵山泵站更新改造工程球墨铸铁管采购招标文件（工程项目名称）合同编号：XYMLSBZ-2023-QG 招标文件（澄清通知）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

特此确认。

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

