

# 新沂市马陵山泵站更新改造工程水泵电机采购

## 招标文件澄清通知

编号：02

各投标单位：

现对《新沂市马陵山泵站更新改造工程水泵电机采购招标文件》（合同编号：XYMLSBZ-2023-SBDJ）作如下澄清：

- 1、水泵机组必须满足在反转 1.2 倍额定转速情况下持续运行时间不少于 120 秒。
- 2、缓闭阀必须满足 4S 内关闭 85%，剩余行程满足 60S 缓慢关闭要求。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至 ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2023 年 6 月 18 日

### 回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的新沂市马陵山泵站更新改造工程水泵电机采购招标文件（工程项目名称）合同编号：XYMLSBZ-2023-SBDJ 招标文件（澄清通知 02）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

特此确认。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日